

АНКЕТА (титульный лист, часть I)

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации,
расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга | ОГРН 1117847337695

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 85.11 | ОКВЭД основной

2 | ОКВЭД
дополнительный

3. и т.д. | ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | 13 | ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | 72 | ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Емельянова Анна Алексеевна

Телефон, факс руководителя объекта | Тел. +7812617-28-62 | Факс +7812617-28-62

Е-mail объекта | d007@shko.la

Юридический адрес объекта | 194362 | г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща,
Приозерское шоссе, дом 16, к. 2, лит А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта | 194362 | г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Осиновая Роща,
Приозерское шоссе, дом 16, к. 2, лит А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации
(собственника)** | Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации | Большой Смпсониевский пр. 86

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации

Гарнец Валерий Николаевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 596-31-51 | Факс 596-31-51

Е-mail руководителя вышестоящей организации | tuvyb@gov.spb.ru

Подходы к объекту, пути движения

Подходы к объекту, пути движения											
1.1	Пути пешеходного движения										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Подход к зданию	1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	да	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5		
	Подход к зданию	1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	да	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5		
	Подход к зданию	1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответстви е	да		п. 4.1.11		
	Подход к зданию	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4		
	Подход к зданию	0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 4.1.12		
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,35	0,12- 0,15			
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,8	Не менее 1,35			
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответстви е	да		п. 4.1.12		

		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
			0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Пандус на крыльцо		0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
	Пандус на крыльцо		0	0	Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	Пандус на крыльцо		0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
	Пандус на крыльцо	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					

		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21		
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6			
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	крыльцо	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12		
	крыльцо	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15			
	крыльцо				Ширина марша лестниц «О»	м	1,8	Не менее 1,35			
	крыльцо	1	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
	крыльцо	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11		
	крыльцо	1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12		
	крыльцо	0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет				
	крыльцо	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Пандус крыльца	1	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	5	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
	Пандус крыльца	1	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	1,0	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
	Пандус крыльца	1	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9		
	Пандус крыльца	0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7			

	Пандус крыльца	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	2,5	1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Пандус крыльца	1	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,5	1,5		
	Пандус крыльца	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
	Пандус крыльца	0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
	Пандус крыльца	1	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	(%).		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка	м	0,02	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	

					площадки) «К»						
		10	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответстви е	2,5x4,0		п. 5.1.3		
		1	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответстви е	2,5x40		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Вход в здание	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответстви е	да	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Входные двери	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
	Входные двери	1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Входные двери	0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответстви е			п. 5.1.5		
	Входные двери	0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответстви е					
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Входной коридор	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8		
	Входной коридор	0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				п. 5.5.6	
	Входной коридор	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие					
3	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

	Коридоры 1эт	1	0	0	Ширина «К»	м	3,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Коридоры 1эт	1	0	0	Ширина «К»	м	1,2	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
	Коридоры 1эт	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п. 5.2.4	
	Коридоры 1эт	1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Лестница №1,№2	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	Лестница №1,№2	1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
	Лестница №1,№2	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	Лестница №1,№2	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
	Лестница №1,№2	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
	Лестница №1,№2	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	Лестница №1,№2	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	Лестница №1,№2	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		

		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
		0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны									
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
		0	0	0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	

		0	0	0	Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,5		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м		Не менее 0,95		
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие			ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие			п. 5.2.20	
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие			п. 5.2.20	
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20	
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
		0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м		12	п. 7.1.13	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	

		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м		Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
		0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
		0	0	0	Ширина прохода: «К», «С»					
		0	0	0	около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	
		0	0	0	около прилавков для сервирования блюд;	м		Не менее 0,9	п.7.4.7	
		0	0	0	между столами в ресторане.	м		Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие		Не менее одного места	п.7.4.6	
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6	
		0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера,	наличие			п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
		0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
		0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков –	соответствие			п.7.5.13	

					0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	е			
		0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17
		0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений								
	Название зоны								
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7
		0	0	0				0,9	п.7.6.7
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие			п.7.6.2
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие			
		0	0	0	Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11
		0	0	0	Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12
		0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12
		0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3
		0	0	0	Дублирование звуковой информации	наличие			п. 7.5.6

					текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»							
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)											
5.1	Доступная кабина в общей уборной											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
	Туалет 1 этаж	1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	1,0	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11			
	Туалет 1 этаж	0	0	0	Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65				
	Туалет 1 этаж	0	0	0	Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8				
	Туалет 1 этаж	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9				
	Туалет 1 этаж	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да					
	Туалет 1 этаж	1	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да					
	Туалет 1 этаж	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6			
	Туалет 1 этаж	0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной ««К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.5.1			
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)											
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
		0	0	0	Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11			
		0	0	0	Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11			
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11			
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11			
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11			
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11			

					«У»					
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 5.3.6
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35		п.5.3.6
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны									
		0	0	0	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				п.5.3.5
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие				
		0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие				
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие				п. 5.3.5
		0	0	0	- ручным душем	наличие				
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие				п. 5.3.9
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,8		п.5.3.7. табл.1
		0	0	0	Глубина «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				п. 5.3.6
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35		п.5.3.6

		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8		
		0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м		Не более 0,48	п..5.3.5	
		0	0	0	- ручным душем	наличие				
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие				
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м		Не менее 1,2	п. 5.3.7	
		0	0	0	Глубина «К»	м		Не менее 0,9		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м		1,35	п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м		Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м		Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный	наличие			п.5.4.1	

					прибор-пол-стены) «С»					
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие			п. 4.2.1	
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие				

Заполнил Анкету:

 телефон

 Должность

 ФИО

 (подпись)

« ____ » _____ 201_г.

Согласовано:

 телефон

 Должность руководителя обследованного
 объекта

 ФИО

 (подпись)

« ____ » _____ 201_г.

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

